

安全评价报告信息公布表

项目编号：PJBG2021095

项目完成时间：2021年6月15日

机构名称	中煤科工集团重庆研究院有限公司	资质证号	APJ-(渝)-003	
委托单位	重庆市润江水利工程有限公司			
项目名称	重庆市润江水利工程有限公司柏林农机加油站安全现状评价报告			
项目类别	<input type="checkbox"/> 预评价 <input checked="" type="checkbox"/> 现状评价 <input type="checkbox"/> 验收评价 <input type="checkbox"/> 其他			
所属业务类别	危化品			
安全评价过程控制情况				
安全评价 项目管理	项目组组长	技术负责人		过程控制负责人
	耿鹏	李瑞		赵井清
编制过程	报告编制人	报告提交日期	报告审核人	报告审批人
	耿鹏	2021.6.15	吴德昌	朱丕凯
姓名	认定专业	安全评价师证书编号	注册安全工程师注册证号	是否专职
耿鹏	安全	1500000000100167	14090074921	专职
曹恒将	自动化	1600000000201220	/	专职
徐磊	电气	0800000000205616	/	专职
吴永贵	化工工艺	1100000000100532	55070024636	专职
项目简介	重庆市润江水利工程有限公司柏林农机加油站[以下简称“柏林农机加油站”]位于重庆市江津区柏林镇华盖村大店子。现有4个单层钢制储罐，其中92#汽油25m ³ ×2，95#汽油25m ³ ×1，0#柴油25m ³ ×1。依据《汽车加油加气站设计与施工规范》，折合汽油储量87.5m ³ ，该加油站是一家三级加油站，主要从事92#汽油、95#汽油、0#车用柴油的零售。			



	勘验人员	勘验时间	勘验任务	勘验中的问题
现场开展工作情况	耿鹏	2021.5.13	签订评价合同、测量现场内外 部距离、调查安全生产情况、 拍摄现场硬件设施、生产情况 照片、收集相关安全评价资料 、填写现场检查记录、给出现 场检查意见等	1、隔油池间隙太大 ，建议增加小孔洞铁 丝网。 2、通气管需要增加 “常开”、“常闭”标 识牌。